



**DECLARATION DES PERFORMANCES
D'UNE GAMME DE LANTERNEAUX PONCTUELS**

Selon règlement de produit de construction UE N°305/2011

Nom et raison sociale du fabriquant (§4*)

Raison Sociale : TOLPLEX SARL (9 Boulevard du Général de Gaulle - BP43 - 06341 La Trinité Cedex)

Usines de fabrication : HEXADOME : H01-ZI Nord les Pins - 37230 Luynes/H02-Rue Marc Seguin - 63600 Ambert // SIH : S01-Le Haras - 57430 Sarralbe // SODILIGHT : S02-Route de Saulon - 21220 Gevrey-Chambertin

Description du produit (§3*)

Appareil de désenfumage à un vantail à énergie intrinsèque à isolation renforcée
Cosière coiffante en acier hauteur inférieure ou égale à 600 mm

Options possibles (§3*)

Grille ou barreaudage
UL 3000 (Surface trémie hautes2m²)

Performances déclarées: (§9*)

Désignation de la gamme (§2*)

TETRACOIF THERM TREUIL

Variantes du produit concernées :

TETRACOIF THERM TREUIL (BIAISE)

Usage prévu (§3*)

- Façade Toiture

§1* : L'identification complète d'un produit se fait à partir :
- du N° de commande et de sa date de fabrication indiqués sur l'étiquette de traçabilité
- de sa désignation complète : désignation de la gamme + variante + remplissage + dimensions

DOP_EN1873_214,1_TETRACOIF THERM TREUIL_FR

N° 214,1

Conditions d'utilisation et de mise en œuvre liées aux performances certifiées (§3*)

- Charnières en haut de pente parallèles au faîtage : 3° (5%)
- Charnières en bas de pente parallèles au faîtage : 25° (46%)
- Charnières perpendiculaires au faîtage : 25° (46%)

Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction : (§6 7 *)

Système 3 suivant Annexe ZA de la norme européenne EN 1873 , Liste des laboratoires d'essais notifiés (et N° Liste NANDO) : CSTC (NB 1136) / CSTB (NB 0679) / LNE (NB 0071) / Fraunhofer (NB 0765)

Critère		Valeur obtenue pour cette gamme				Référence EN1873	
Etanchéité à l'eau		Réussite				§ 5.3.1	
Classe de résistance aux charges ascendantes UL		voir tableau ci-dessous				§ 5.4.1	
Classe de résistance aux charges descendantes DL		voir tableau ci-dessous				§ 5.4.2	
Résistance au choc	Corps souple de grande taille (SB)	SB1200 en présence d'un dispositif anti-chute				§ 5.4.3.2	
	Petit corps dur	Réussite				§ 5.4.3.1	
Transmission lumineuse totale (td65)	Facteur Solaire (g)	td65	g	Réaction au feu	Durabilité		
Réaction au feu global lanterneau	Durabilité	PCA16 7 parois incolore	0,61	0,63	Bs2d0	Delta A Cu0 Ku0	
		PCA16 7 parois opale	0,52	0,54	Bs2d0	Delta A Cu0 Ku0	
		PCA16 7 parois calor control	0,23	0,31	Bs2d0	Delta A Cu0 Ku0	
		PCA 20 7 parois opale	0,45	0,47	Bs2d0	Delta A Cu0 Ku0	
		PCA 20 7 Parois Transparent	0,46	0,49	Bs2d0	Delta A Cu0 Ku0	
		PCA32 opalesscent	0,27	0,29	Bs2d0	Delta A Cu0 Ku0	
		PCA32 transparent	0,37	0,4	Bs2d0	Delta A Cu0 Ku0	
		PCA 16 Pearl Inside	0,43	0,45	Bs1d0	PND	
		PCA 16 Pearl Inside opaque	0	PND	Bs2d0	PND	
		PCA 16 Pearl Inside Calor Control IR White	0,17	0,22	Bs2d0	PND	
		PCA 20 Pearl Inside	0,4	0,44	Bs1d0	PND	
		PCA 20 Pearl Inside opaque	PND	PND	PND	PND PND PND	§ 5.1
		PCA 20 Pearl Inside Calor Control	PND	PND	PND	PND PND PND	§ 5.5
		BSL opale	0,41	0,35	Bs2d0	PND	§ 5.2
		BSL incolore	0,5	0,41	Bs2d0	PND	
		PCA 10 mm + Dôme 1P PC OPALESCENT	0,49	0,52	Bs2d0	PND	
		PCA 10 mm + Dôme 1P PC TRANSPARENT	0,63	0,66	Bs2d0	PND	
		PCA 10 mm + PYR 1P PC OPALESCENT	0,49	0,52	Bs2d0	PND	
		PCA 10 mm + PYR 1P PC TRANSPARENT	0,63	0,66	Bs2d0	PND	
		PCA 16 mm + Dôme 1P PC OPALESCENT	0,42	0,45	Bs2d0	PND	
		PCA 16 mm + Dôme 1P PC TRANSPARENT	0,56	0,59	Bs2d0	PND	
		PCA 16 mm + PYR 1P PC OPALESCENT	0,54	0,58	Bs2d0	PND	
		PCA 16 mm + PYR 1P PC TRANSPARENT	0,56	0,59	Bs2d0	PND	
		PCA 20 mm + Dôme 1P PC OPALESCENT	0,36	0,39	Bs2d0	PND	
		PCA 20 mm + Dôme 1P PC TRANSPARENT	0,42	0,46	Bs2d0	PND	
		PCA 20 mm + PYR 1P PC OPALESCENT	0,36	0,39	Bs2d0	PND	
		PCA 20 mm + PYR 1P PC TRANSPARENT	0,42	0,46	Bs2d0	PND	
Classe perméabilité à l'air AP		voir tableau ci-dessous				§ 5.8	
Urc / Arc	Remplissages seul Ut=	PCA16	2				
		PCA20	1,7				
		ci alu isolé	0,8				
		PCA32	1,15				
		PCA Pearl Inside16	2,1				
		PCA Pearl Inside20	1,9				
		BSL	1,07				
		Double dôme	2,8				
		Double dôme choc	2,8				
		Double dôme pyramidal	2,8				
		Triple dôme	2				
		Triple dôme choc	2				
		PCA10+dôme	2,7				
		PCA10+pyramide	2,7				
		PCA16+dôme	2				
		PCA16+pyramide	2				
		PCA20+dôme	1,7				
		PCA20+pyramide	1,7				
	Urc Ref	PND					
	Lanterneau complet remplissages : PCA16;PCA20;CI;PCA32;PI16;PI20;BS	voir tableau ci-dessous					
	Lanterneau complet autres remplissages	PND					
	Isolation au bruit aérien (Rw)	PND				§ 5.10	

PND= Performance non déterminée



**DECLARATION DES PERFORMANCES
D'UNE GAMME DE LANTERNEAUX PONCTUELS**

Selon règlement de produit de construction UE N°305/2011

Désignation de la gamme (§2*)

TETRACOIF THERM TREUIL

Variantes du produit concernées :

TETRACOIF THERM TREUIL (BIAISE)

Usage prévu (§3*)

Façade Toiture

§1* : L'identification complète d'un produit se fait à partir :

- du N° de commande et de sa date de fabrication indiqués sur l'étiquette de traçabilité

- de sa désignation complète : désignation de la gamme + variante + remplissage + dimensions

DOP_EN1873_214,1_TETRACOIF THERM TREUIL_FR

N° 214,1

Dimensions commerciales	UL	DL	AP	Performances par remplissage											
				PCA 16		PCA 20		PCA 32		PCA 16 Pearl Inside		PCA 20 Pearl Inside		BSL	
				Costière hauteur 300mm		Costière hauteur 300mm		Costière hauteur 300mm		Costière hauteur 300mm		Costière hauteur 300mm		Costière hauteur 300mm	
cm				Urc W/m².K	Arc m²	Urc W/m².K	Arc m²	Urc W/m².K	Arc m²	Urc W/m².K	Arc m²	Urc W/m².K	Arc m²	Urc W/m².K	Arc m²
100/100	1500	3000	0,4	2,6	2,3	2,4	2,4	2,2	2,4	2,6	2,3	2,5	2,4	2,1	2,4
110/110	1500	3000	0,4	2,5	2,7	2,4	2,7	2,1	2,7	2,6	2,7	2,5	2,7	2,1	2,8
120/120	1500	3000	0,4	2,5	3	2,4	3,1	2,1	3,1	2,6	3	2,5	3,1	2,1	3,2
130/130	1500	3000	0,4	2,5	3,4	2,4	3,4	2,1	3,5	2,5	3,4	2,4	3,4	2	3,6
140/140	1500	3000	0,4	2,5	3,8	2,3	3,8	2	3,9	2,5	3,8	2,4	3,8	2	4
150/150	1500	3000	0,4	2,5	4,2	2,3	4,3								
160/160	1500	3000	0,5	2,4	4,7	2,3	4,7								
170/170	1500	3000	0,5	2,4	5,1	2,3	5,2								
180/180	1500	3000	0,5	2,4	5,6	2,2	5,7								
100/130	1500	3000	0,4	2,5	2,8	2,4	2,9	2,1	2,9	2,6	2,8	2,5	2,9	2,1	3
100/140	1500	3000	0,4	2,5	3	2,4	3	2,1	3,1	2,6	3	2,5	3	2,1	3,1
100/150	1500	3000	0,4	2,5	3,2	2,4	3,2	2,1	3,2						
100/200	1500	3000	0,4	2,5	4	2,3	4	2,1	4,1						
120/140	1500	3000	0,4	2,5	3,4	2,4	3,4	2,1	3,5	2,5	3,4	2,4	3,4	2	3,5
120/160	1500	3000	0,4	2,5	3,8	2,3	3,8	2	3,9	2,5	3,8	2,4	3,8	2	3,9
120/170	1500	3000	0,4	2,5	4	2,3	4	2	4,1	2,5	4	2,4	4	2	4,1
120/180	1500	3000	0,4	2,5	4,2	2,3	4,2	2	4,2	2,5	4,2	2,4	4,2	2	4,3
120/200	1500	3000	0,5	2,5	4,5	2,3	4,5	2	4,6						
140/160	1500	3000	0,4	2,5	4,2	2,3	4,3	2	4,3						
140/200	1500	3000	0,5	2,4	5,1	2,3	5,1								
150/200	1500	3000	0,5	2,4	5,3	2,3	5,3								
160/200	1500	3000	0,5	2,4	5,6	2,3	5,6								

Les performances du produit identifié aux points §1 et §2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point §9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point §4.

Signé pour le fabricant et en son nom par J.M. GASIGLIA, Co-gérant de TOLPLEX SARL
le 26/04/2018 à La Trinité

* numérotation des § selon annexe 3 du Règlement de produit de construction UE N°305/2011



**DECLARATION DES PERFORMANCES
D'UNE GAMME DE LANTERNEAUX PONCTUELS**

Selon règlement de produit de construction UE N°305/2011

Désignation de la gamme (§2*)

TETRACOIF THERM TREUIL

Variantes du produit concernées :

TETRACOIF THERM TREUIL (BIAISE)

Usage prévu (§3*)

Façade Toiture

§1* : L'identification complète d'un produit se fait à partir :
- du N° de commande et de sa date de fabrication indiqués sur l'étiquette de traçabilité
- de sa désignation complète : désignation de la gamme + variante + remplissage + dimensions

DOP_EN1873_214,1_TETRACOIF THERM TREUIL_FR

N° 214,1

Dimensions commerciales	UL	DL	AP	Performances par remplissage											
				ci alu standard											
				Costière hauteur 300mm											
cm				Urc W/m².K	Arc m²										
100/100	1500	3000	0,4	2	2,4										
110/110	1500	3000	0,4	2	2,8										
120/120	1500	3000	0,4	1,9	3,2										
130/130	1500	3000	0,4	1,9	3,5										
140/140	1500	3000	0,4	1,9	4										
150/150	1500	3000	0,4												
160/160	1500	3000	0,5												
170/170	1500	3000	0,5												
180/180	1500	3000	0,5												
100/130	1500	3000	0,4	2	2,9										
100/140	1500	3000	0,4	2	3,1										
100/150	1500	3000	0,4												
100/200	1500	3000	0,4												
120/140	1500	3000	0,4	1,9	3,5										
120/160	1500	3000	0,4	1,9	3,9										
120/170	1500	3000	0,4	1,9	4,1										
120/180	1500	3000	0,4	1,8	4,3										
120/200	1500	3000	0,5	1,8	4,7										
140/160	1500	3000	0,4	1,8	4,4										
140/200	1500	3000	0,5												
150/200	1500	3000	0,5												
160/200	1500	3000	0,5												

Les performances du produit identifié aux points §1 et §2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point §9.
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point §4.

Signé pour le fabricant et en son nom par J.M. GASIGLIA, Co-gérant de TOLPLEX SARL
le 26/04/2018 à La Trinité

* numérotation des § selon annexe 3 du Règlement de produit de construction UE N°305/2011



**DECLARATION DES PERFORMANCES
D'UNE GAMME DE LANTERNEAUX PONCTUELS**

Selon règlement de produit de construction UE N°305/2011

Nom et raison sociale du fabricant (§4*)

Raison Sociale : TOLPLEX SARL (9 Boulevard du Général de Gaulle - BP43 - 06341 La Trinité Cedex)

Usines de fabrication : HEXADOME : H01-ZI Nord les Pins - 37230 Luynes/H02-Rue Marc Seguin - 63600 Ambert // SIH : S01-Le Haras - 57430 Sarralbe // SODILIGHT : S02-Route de Saulon - 21220 Gevrey-Chambertin

Description du produit (§3*)

Appareil de désenfumage à un vantail à énergie intrinsèque à isolation renforcée
Cosière coiffante en acier hauteur inférieure ou égale à 600 mm

Options possibles (§3*)

Grille ou barreaudage
UL 3000 (Surface trémie hautes2m²)

Performances déclarées: (§9*)

Désignation de la gamme (§2*)

TETRACOIF THERM TREUIL

Variantes du produit concernées :

TETRACOIF THERM TREUIL (DROITE)

Usage prévu (§3*)

- Façade Toiture

§1* : L'identification complète d'un produit se fait à partir :
- du N° de commande et de sa date de fabrication indiqués sur l'étiquette de traçabilité
- de sa désignation complète : désignation de la gamme + variante + remplissage + dimensions

DOP_EN1873_214_TETRACOIF THERM TREUIL_FR

N° 214

Conditions d'utilisation et de mise en œuvre liées aux performances certifiées (§3*)

- Charnières en haut de pente parallèles au faîtage : 3° (5%)
- Charnières en bas de pente parallèles au faîtage : 25° (46%)
- Charnières perpendiculaires au faîtage : 25° (46%)

**Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances
du produit de construction : (§6 7 *)**

Système 3 suivant Annexe ZA de la norme européenne EN 1873 , Liste des laboratoires d'essais notifiés
(et N° Liste NANDO) : CSTC (NB 1136) / CSTB (NB 0679) / LNE (NB 0071) / Fraunhofer (NB 0765)

Critère		Valeur obtenue pour cette gamme				Référence EN1873			
Etanchéité à l'eau		Réussite				§ 5.3.1			
Classe de résistance aux charges ascendantes UL		voir tableau ci-dessous				§ 5.4.1			
Classe de résistance aux charges descendantes DL		voir tableau ci-dessous				§ 5.4.2			
Résistance au choc	Corps souple de grande taille (SB)	SB1200 en présence d'un dispositif anti-chute				§ 5.4.3.2			
	Petit corps dur	Réussite				§ 5.4.3.1			
Transmission lumineuse totale (td65)	Facteur Solaire (g)	Réaction au feu global lanterneau	Durabilité	td65	g	Réaction au feu	Durabilité		
				PCA16 7 parois incolore	0,61	0,63	Bs2d0	Delta A Cu0 Ku0	
				PCA16 7 parois opale	0,52	0,54	Bs2d0	Delta A Cu0 Ku0	
				PCA16 7 parois calor control	0,23	0,31	Bs2d0	Delta A Cu0 Ku0	
				PCA 20 7 parois opale	0,45	0,47	Bs2d0	Delta A Cu0 Ku0	
				PCA 20 7 Parois Transparent	0,46	0,49	Bs2d0	Delta A Cu0 Ku0	
				PCA32 opalesscent	0,27	0,29	Bs2d0	Delta A Cu0 Ku0	
				PCA32 transparent	0,37	0,4	Bs2d0	Delta A Cu0 Ku0	
				PCA 16 Pearl Inside	0,43	0,45	Bs1d0	PND	
				PCA 16 Pearl Inside opaque	0	PND	Bs2d0	PND	
				PCA 16 Pearl Inside Calor Control IR White	0,17	0,22	Bs2d0	PND	
				PCA 20 Pearl Inside	0,4	0,44	Bs1d0	PND	
				PCA 20 Pearl Inside opaque	PND	PND	PND	PND PND PND	§ 5.1
				PCA 20 Pearl Inside Calor Control	PND	PND	PND	PND PND PND	§ 5.5
				Durabilité	Durabilité	Durabilité	Durabilité	BSL opale	0,41
BSL incolore	0,5	0,41	Bs2d0					PND	
PCA 10 mm + Dôme 1P PC OPALESCENT	0,49	0,52	Bs2d0					PND	
PCA 10 mm + Dôme 1P PC TRANSPARENT	0,63	0,66	Bs2d0					PND	
PCA 10 mm + PYR 1P PC OPALESCENT	0,49	0,52	Bs2d0					PND	
PCA 10 mm + PYR 1P PC TRANSPARENT	0,63	0,66	Bs2d0					PND	
PCA 16 mm + Dôme 1P PC OPALESCENT	0,42	0,45	Bs2d0					PND	
PCA 16 mm + Dôme 1P PC TRANSPARENT	0,56	0,59	Bs2d0					PND	
PCA 16 mm + PYR 1P PC OPALESCENT	0,54	0,58	Bs2d0					PND	
PCA 16 mm + PYR 1P PC TRANSPARENT	0,56	0,59	Bs2d0					PND	
PCA 20 mm + Dôme 1P PC OPALESCENT	0,36	0,39	Bs2d0					PND	
PCA 20 mm + Dôme 1P PC TRANSPARENT	0,42	0,46	Bs2d0					PND	
PCA 20 mm + PYR 1P PC OPALESCENT	0,36	0,39	Bs2d0					PND	
PCA 20 mm + PYR 1P PC TRANSPARENT	0,42	0,46	Bs2d0					PND	
Classe perméabilité à l'air AP		voir tableau ci-dessous						§ 5.8	
Urc / Arc	Remplissages seul Ut=	Urc / Arc	Urc / Arc	PCA16	2	W/m²K	§ 5.9		
				PCA20	1,7				
				ci alu isolé	0,8				
				PCA32	1,15				
				PCA Pearl Inside16	2,1				
				PCA Pearl Inside20	1,9				
				BSL	1,07				
				Double dôme	2,8				
				Double dôme choc	2,8				
				Double dôme pyramidal	2,8				
				Triple dôme	2				
				Triple dôme choc	2				
				PCA10+dôme	2,7				
				PCA10+pyramide	2,7				
				PCA16+dôme	2				
PCA16+pyramide	2								
PCA20+dôme	1,7								
PCA20+pyramide	1,7								
Urc Ref		PND							
Lanterneau complet remplissages : PCA16;PCA20;CI;PCA32;PI16;PI20;BS		voir tableau ci-dessous							
Lanterneau complet autres remplissages		PND							
Isolation au bruit aérien (Rw)		PND				§ 5.10			

PND= Performance non déterminée



**DECLARATION DES PERFORMANCES
D'UNE GAMME DE LANTERNEAUX PONCTUELS**

Selon règlement de produit de construction UE N°305/2011

Désignation de la gamme (§2*)

TETRACOIF THERM TREUIL

Variantes du produit concernées :

TETRACOIF THERM TREUIL (DROITE)

Usage prévu (§3*)

Façade Toiture

§1* : L'identification complète d'un produit se fait à partir :

- du N° de commande et de sa date de fabrication indiqués sur l'étiquette de traçabilité

- de sa désignation complète : désignation de la gamme + variante + remplissage + dimensions

DOP_EN1873_214_TETRACOIF THERM TREUIL_FR

N° 214

Dimensions commerciales	UL	DL	AP	Performances par remplissage											
				PCA 16		PCA 20		PCA 32		PCA 16 Pearl Inside		PCA 20 Pearl Inside		BSL	
				Costière hauteur 150mm		Costière hauteur 150mm		Costière hauteur 150mm		Costière hauteur 150mm		Costière hauteur 150mm		Costière hauteur 150mm	
cm				Urc W/m².K	Arc m²	Urc W/m².K	Arc m²	Urc W/m².K	Arc m²	Urc W/m².K	Arc m²	Urc W/m².K	Arc m²	Urc W/m².K	Arc m²
90/90	1500	3000	0,4	3,1	1,7	2,9	1,7	2,5	1,7	3,1	1,7	3	1,7	2,5	1,8
100/100	1500	3000	0,4	3	1,9	2,8	2	2,5	2	3,1	1,9	2,9	2	2,4	2
110/110	1500	3000	0,4	2,9	2,2	2,8	2,3	2,4	2,3	3	2,2	2,9	2,3	2,3	2,4
120/120	1500	3000	0,4	2,9	2,6	2,7	2,6	2,3	2,6	3	2,6	2,8	2,6	2,3	2,7
130/130	1500	3000	0,4	2,9	2,9	2,7	2,9	2,3	3	2,9	2,9	2,8	2,9	2,2	3
140/140	1500	3000	0,4	2,8	3,2	2,6	3,3								
150/150	1500	3000	0,5	2,8	3,6	2,6	3,7								
160/160	1500	3000	0,5	2,7	4	2,5	4,1								
170/170	1500	3000	0,5	2,7	4,4	2,5	4,5								
100/130	1500	3000	0,4	2,9	2,4	2,7	2,4	2,4	2,4	3	2,4	2,9	2,4	2,3	2,5
100/140	1500	3000	0,4	2,9	2,5	2,7	2,5	2,4	2,6						
100/150	1500	3000	0,4	2,9	2,7	2,7	2,7	2,3	2,7						
100/200	1500	3000	0,4	2,8	3,4	2,6	3,4								
120/140	1500	3000	0,4	2,9	2,9	2,7	2,9	2,3	3						
120/160	1500	3000	0,4	2,8	3,2	2,6	3,2	2,2	3,3						
120/170	1500	3000	0,5	2,8	3,4	2,6	3,4	2,2	3,5						
120/180	1500	3000	0,5	2,8	3,5	2,6	3,6	2,2	3,6						
120/200	1500	3000	0,5	2,8	3,9	2,6	3,9								
140/160	1500	3000	0,5	2,8	3,6	2,6	3,6								
140/200	1500	3000	0,5	2,7	4,4	2,5	4,4								
150/200	1500	3000	0,5	2,7	4,6	2,5	4,6								

Les performances du produit identifié aux points §1 et §2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point §9.
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point §4.

Signé pour le fabricant et en son nom par J.M. GASIGLIA, Co-gérant de TOLPLEX SARL
le 26/04/2018 à La Trinité

* numérotation des § selon annexe 3 du Règlement de produit de construction UE N°305/2011



**DECLARATION DES PERFORMANCES
D'UNE GAMME DE LANTERNEAUX PONCTUELS**

Selon règlement de produit de construction UE N°305/2011

Désignation de la gamme (§2*)

TETRACOIF THERM TREUIL

Variantes du produit concernées :

TETRACOIF THERM TREUIL (DROITE)

Usage prévu (§3*)

Façade Toiture

§1* : L'identification complète d'un produit se fait à partir :

- du N° de commande et de sa date de fabrication indiqués sur l'étiquette de traçabilité

- de sa désignation complète : désignation de la gamme + variante + remplissage + dimensions

DOP_EN1873_214_TETRACOIF THERM TREUIL_FR

N° 214

Dimensions commerciales	UL	DL	AP	Performances par remplissage														
				ci alu standard														
				Costière hauteur 150mm														
cm				Urc W/m².K	Arc m²													
90/90	1500	3000	0,4	2,3	1,8													
100/100	1500	3000	0,4	2,2	2													
110/110	1500	3000	0,4	2,2	2,4													
120/120	1500	3000	0,4	2,1	2,7													
130/130	1500	3000	0,4	2	3													
140/140	1500	3000	0,4															
150/150	1500	3000	0,5															
160/160	1500	3000	0,5															
170/170	1500	3000	0,5															
100/130	1500	3000	0,4	2,1	2,5													
100/140	1500	3000	0,4	2,1	2,6													
100/150	1500	3000	0,4	2,1	2,8													
100/200	1500	3000	0,4															
120/140	1500	3000	0,4	2	3													
120/160	1500	3000	0,4	2	3,4													
120/170	1500	3000	0,5	2	3,5													
120/180	1500	3000	0,5	2	3,7													
120/200	1500	3000	0,5															
140/160	1500	3000	0,5															
140/200	1500	3000	0,5															
150/200	1500	3000	0,5															

Les performances du produit identifié aux points §1 et §2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point §9.
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point §4.

Signé pour le fabricant et en son nom par J.M. GASIGLIA, Co-gérant de TOLPLEX SARL
le 26/04/2018 à La Trinité

* numérotation des § selon annexe 3 du Règlement de produit de construction UE N°305/2011