

CERTIFICAT DE CONSTANCE DE PERFORMANCE

1720-CPR-0014B

En conformité avec le règlement 305/2011/EU du Parlement Européen et du Conseil du 9 Mars 2011 (Règlement des produits de Construction ou RPC), ce certificat s'applique aux produits de construction suivants :

Coopers SmokeStop®

Ecran de cantonnement mobile avec recouvrement

Utilisation prévue – Ecran de cantonnement mobile pour le contrôle des fumées dans des établissements industriels et commerciaux

Résistance au feu – Stabilité mécanique	DH60
Résistance au feu - Etanchéité	DH60

Fabriqué par:

Coopers Fire Ltd.

Edward House, Penner Road, Havant, Hampshire, PO9 1QZ, United Kingdom

Ce certificat atteste que toutes les dispositions concernant l'évaluation et la vérification de la constance de performance décrites dans l'Annexe ZA de la norme

EN 12101-01 :2005 + A1 :2006

sous système 1 pour la performance énoncée dans ce certificat sont appliquées et que le contrôle de production en usine réalisée par le fabricant est évaluée pour assurer la

constance de performance du produit de construction

Ce certificat a été délivré initialement le 22 juin 2006, délivré de nouveau le 01 Novembre 2016 et demeure valide aussi longtemps que ni la norme harmonisée, le produit de construction, les méthodes d'AVCP ni les conditions de fabrication en usine ne sont pas modifiées de manière significative excepté si suspendu ou annulé par l'organisme notifié

N.B: pour être valide ce document doit être accompagné de son original en version anglaise

Le document dans sa version anglaise est revêtu de la signature de Mr. Ian Woodhouse
Directeur de Certification