

## Certificat de constance des performances

0336 – RPC – 24091656 - 006

Conformément au règlement 305/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 (le Règlement sur les Produits de construction ou RPC), ce certificat s'applique au produit de construction

### **Dispositif d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur avec l'utilisation prévue pour être installé comme un composant de système dispositif d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur**

Désigné sous les noms commerciaux :  
**BLUESTEEL (THERM) / BLUECOIF (THERM) / BLUEBAC (THERM)**

**Energie(s) :**  
**PNEU + ACCES / TREUIL + ACCES / ELEC + ACCES**

Commercialisé par le nom ou la marque:  
**BLUETEK**

**Siège social : ZI Nord les Pins – 37230 Luynes**

et fabriqué dans les installations de production:  
**HEXADOME : ZI Nord les Pins – 37230 Luynes / Rue Marc Sequin – 63600 Ambert**  
**SIH : Le Haras – 57430 Sarralbe**

Ce certificat atteste que toutes les dispositions concernant l'évaluation et la vérification de la constance des performances décrites dans l'annexe ZA de la norme

### **EN 12101-2:2003**

sous système 1, pour les performances énoncées dans le présent certificat sont appliquées et que le contrôle de production usine réalisée par le fabricant est évaluée afin d'assurer la  
**Constance de performances du produit de construction**

Ce certificat a été émis pour la première fois le 15 Novembre 2006 dans la Directive Produits de Construction et il reste valable aussi longtemps que : la norme harmonisée, le produit de construction, les méthodes EVCP, les conditions de fabrication dans l'usine ne sont pas modifiés de façon significative, et que le produit n'est pas suspendu ou retiré par l'organisme de certification de produit. Il s'agit d'un document traduit, en cas de litiges le document en langue anglaise prévaut.

TÜV Rheinland Nederland BV  
Westervoortsedijk 73, gebouw SB  
NL – 6827 AV Arnhem  
The Netherlands

Arnhem, 10 Mars 2017

  
C.C.M. van Houten, Gestionnaire des opérations

**Certificat de constance des performances**  
0336 – CPR – 24091656 - 006

**Annexe 1**  
**Dispositif d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur**

Désigné sous les noms commerciaux :  
**BLUESTEEL (THERM) / BLUECOIF (THERM) / BLUEBAC (THERM)**

**Energie(s) :**  
**PNEU + ACCES / TREUIL + ACCES / ELEC + ACCES**

| <b>Champ d'Application</b>                                 |  |  |   |
|--|--|--|---|
| <b>Energie</b>   | <b>PNEUMATIQUE</b>   | <b>TREUIL</b>  | <b>ELECTRIQUE</b>   |
| Identification du (des) produit(s) certifié(s) (référence) | Bluesteel (Therm) -;<br>Bluecoif (Therm) -;<br>Bluebac (Therm) -;<br>-PNEU + ACCES   | Bluesteel (Therm) -;<br>Bluecoif (Therm) -;<br>Bluebac (Therm) -;<br>-TREUIL + ACCES   | Bluesteel (Therm) -;<br>Bluecoif (Therm) -;<br>Bluebac (Therm) -;<br>-ELEC + ACCES              |
| La min (mm)  | 1000   | 900  | 1000  |
| La max (mm)  | 1200   | 1200   | 1200  |
| Lo min (mm)  | 1000   | 900  | 1000  |
| Lo max (mm)  | 1200   | 1200   | 1200  |
| Angle d'ouverture  | 140 °  | 140 °  | 120 °   |
| Ouverture du disp.   | Type B   | Type B   | Type B  |
| <b>Valeurs Déclarées</b>                                   |  |  |   |
| Réaction au feu (Remplissages)                             | PCA 10 à 20mm (B-s1,d0)<br>Dôme/Pyramide PMMA (E,d2)<br>Dôme/Pyramide PC (B-s2,d0)<br>Capot Alu Isolé (A1)   | PCA 32mm (B-s2,d0)<br>BSL (B-s2,d0)<br>Dôme PRV (E)  |   |
|  | PCA 16 mm Pearl Inside (B-s1,d0)   | PCA 16 à 20mm Pearl Inside (B-s1,d0)   | PCA 16 mm Pearl Inside (B-s1,d0)  |
| Surface utile d'ouverture                                  | Voir rapport aéralique:<br>1368-CPD-T-075/2012-B,<br>1368-CPD-T-076/2012-B,<br>1368-CPD-T-079/2012-B,<br>1368-CPD-T-252/2007-B,<br>406/2005, 407/2005,<br>408/2005<br>CAPE AT 16-111/B | Voir rapport aéralique:<br>1368-CPD-T-075/2012-B,<br>1368-CPD-T-076/2012-B,<br>1368-CPD-T-079/2012-B,<br>1368-CPD-T-252/2007-B,<br>406/2005, 407/2005,<br>408/2005<br>CAPE AT 16-111/B | Voir rapport aéralique:<br>1368-CPD-T-198/2008-B,<br>CAPE-AT-10-088/B,<br>CAPE-AT-10-088/B/CPLT |
| Fiabilité  | Re 1000 (selon dimension et remplissage)   | Re 300   | Re 1000 (selon dimension et remplissage)  |
| Bi-Fonction pour l'aération                                | Non disponible   | Re 10.000 ouverture partielle  | Re 10.000 ouverture partielle   |
| Surcharge de neige   | SL 250 - SL 550  | SL 250 - SL 500  | SL 250 - SL 500   |
| Performance à basse température                            | T(-15)   | T(0)   | T(0)  |
| Charge éolienne  | WL 1500  | WL 1000<br>WL 1500 (S ≤ 1 m <sup>2</sup> )   | WL 1500   |
|  | Résistance aux vibrations satisfaisante parevents en tôle d'acier galvanisé  |  |   |
| Résistance à la chaleur                                    | B300   | B300   | B300  |

- fin de certificat -

Certificat 24091656-006  
10 Mars 2017  
Page 2 de 2

  
 **TÜVRheinland®**  
 Precisely Right.



**DECLARATION DES PERFORMANCES D'UNE  
GAMME DE DISPOSITIFS D'EVACUATION  
NATURELLE DE FUMÉES ET DE CHALEUR**

Selon règlement de produit de construction UE N°305/2011

**Nom et raison sociale du fabricant (§4\*)**

Raison Sociale : BLUETEK (Siège social : ZI Nord les Pins - 37230 Luynes)

Usines de fabrication : HEXADOME : H01-ZI Nord les Pins - 37230 Luynes/H02-Rue Marc Seguin - 63600 Ambert // SIH : S01-Le Haras - 57430 Sarralbe // SODILIGHT : S02-Route de Saulon - 21220 Gevrey-Chambertin

**Description du produit (§3\*)**

- à simple vantail, énergie pneumatique, ouverture à 140°
- costière métallique droite de ht mini 350mm ou coiffante de ht 110 mm (La hauteur totale de l'ensemble formé par la costière existante et la coiffante doit être de 300 mm minimum)
- Finitions aérodynamiques :
  - STD : Sans pare-vent

Plage dimensionnelle : Dim. Com. mini : 1,0x1,0m; Dim. Com. max : 1,2x1,2m

**Options possibles (§3\*)**

- Contacteur de début et fin d'ouverture.
- Dispositif anti-chute : grille ou barreaudage sans influence aérodynamique
- Crosse d'accès toiture
- Barre accroche échelle

**Performances déclarées (§9\*)**

|  |   | Référence EN 12 101-2 |  |
|--|---|-----------------------|--|
| Surface utile d'ouverture Aa           | Tableau ci-dessous  | § 6. annexe B         |  |
| Température de déclenchement thermique | ≥ 68°C  | § 4.1                 |  |
| Ouverture du dispositif d'évacuation   | Type B  | § 4.3                 |  |
| Fiabilité                              | Re 1 000  | § 7.1, annexe C       |  |
| Ouverture sous charge                  | SL 250 - SL 550 (voir tableau ci-dessous)   | § 7.2, annexe D       |  |
| Température ambiante basse             | T (-15)   | § 7.3, annexe E       |  |
| Charge éolienne                        | WL 1500   | § 7.4, annexe F       |  |
| Résistance à la chaleur                | B 300   | § 7.5, annexe G       |  |
| Réaction au feu                        | PCA 10 à 20mm (B-s2,d0) - PCA 32mm (B-s2,d0) - PCA 16 Pearl Inside (B-s2,d0) - BSL (B-s2,d0) - Dôme/Pyramide PMMA (E,d2) - Dôme/Pyramide PC (B-s2,d0) - Dôme PRV (E) - Capot Alu Isolé (A1) | § 7.5.2.1             |  |

*En cas de contestation : Les références des rapports d'essais, date de délivrance et nom du laboratoire pourront être communiquées par l'organisme notifié à l'autorité de surveillance*

| Dimensions commerciales |           |                   | STD            | MAX            | PCA 16/20         |          |        |          |        |  |  |                   | PCA 32 - BSL - CAPOT ALU STANDARD - PCA 16 PEARL INSIDE |               |  |          |        |          |        |  |  |        |        |
|-------------------------|-----------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|----------|--------|----------|--------|--|--|-------------------|---|---------------|--|----------|--------|----------|--------|--|--|--------|--------|
|                         |           | Vérin pneumatique |                | Masse CO2 (1)  |                   |          |        |          |        |  |  | Vérin pneumatique |   | Masse CO2 (1) |  |          |        |          |        |  |  |        |        |
| Dim. Lum.               | Dim. Lum. | Av (SGO)          | Aa (SUE)       | Aa (SUE)       | Hauteur Parevents | V. total | SL 250 | V. total | SL 550 |  |  | SL 250            | SL 550  |               |  | V. total | SL 250 | V. total | SL 550 |  |  | SL 250 | SL 550 |
| cm                      | cm        | m <sup>2</sup>    | m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | mm                | l        | P bar  | l        | P bar  |  |  | g                 | g   |               |  | l        | P bar  | l        | P bar  |  |  | g      | g      |
| 100/100                 | 100/100   | 1,00              | 0,50           |                |                   | 1,67     | 12     | 1,67     | 22     |  |  | 40                | 40  |               |  | 1,67     | 13     | 1,67     | 23     |  |  | 40     | 40     |
| 110/110                 | 110/110   | 1,21              | 0,61           |                |                   | 1,67     | 16     |          |        |  |  | 40                |   |               |  | 1,67     | 18     |          |        |  |  | 40     |        |
| 120/120                 | 120/120   | 1,44              | 0,72           |                |                   | 2,07     | 11     | 2,07     | 19     |  |  | 40                | 80  |               |  | 2,07     | 12     |          |        |  |  | 40     |        |

Valeurs des produits catalogue - Pour d'autres dimensions, nous consulter  
 Dim. Lum. : Dimensions Lumière (Trémie haute)  
 Dim. Com. : Dimensions commerciales (Trémie toiture)

: configuration non disponible  
 : configuration disponible

(1)Bouteille du Thermo - déclencheur

Les performances du produit identifié aux points §1 et §2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point §9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point §4.

Signé pour le fabricant et en son nom par Philippe FRITZINGER, Président de BLUETEK.  
 le 10/10/2017 à Luynes



\* numérotation des § selon annexe 3 du Règlement de produit de construction UE N°305/2011

**Désignation de la gamme (§2\*)**

**BLUESTEEL THERM PNEU + ACCES  
BLUECOIF THERM PNEU + ACCES**

**Variantes du produit concernées :**

- BLUESTEEL THERM PNEU + ACCES STD (DROITE)
- BLUECOIF THERM PNEU + ACCES STD (DROITE)

**Usage prévu (§3\*) :**

- Façade
- Toiture

§1\* : L'identification complète d'un produit se fait à partir :  
 - du N° de commande et de sa date de fabrication indiqués sur l'étiquette de traçabilité  
 - de sa désignation complète : désignation de la gamme + variante + remplissage + dimensions

DOP\_EN12101-2\_BLUESTEEL THERM PNEU + ACCES

N°:8,02

**Conditions d'utilisation et de mise en œuvre liées aux performances certifiées (§3\*)**

- Inclinaison maximale autorisée de l'appareil dans la toiture :
- Sens de pose indifférent pour une pente de 0 à 10 % (0 à 5°)
- Charnières dans le sens de la pente pour > 10 à 40 % (5 à 22°)

**Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction (§6 7 \*)**

L'organisme notifié TÜV N° 0336 a délivré un certificat de constance des performances conformément à l'Annexe ZA de la norme EN 12 101-2 2003 selon Système 1 en s'appuyant sur l'inspection initiale de l'usine, du contrôle de production en usine et la surveillance continue du contrôle de production en usine, Certificat N°0336-RPC-24091656-006