

## DECLARATION DE PERFORMANCES D'UNE GAMME DE DISPOSITIF D'EVACUATION NATURELLE DE FUMÉES ET DE CHALEUR

1. Code d'identification unique du produit type:

CERTILAM FES  
CERTILAM FEI

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4:

Informations présentes sur l'étiquette de traçabilité :

N° AR de commande + N° d'appareil + Date de fabrication

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

### 3.1 Description du produit :

Dispositif d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur monté en façade à lames d'aluminium pouvant être isolé (thermique ou acoustique).

### 3.2 Conditions d'utilisation et de mise en œuvre liées aux performances certifiées

- Pose en façade de 0° à 30° sauf 0° pour le cadre D

- Domaine dimensionnel : L et H sont les cotes trémies costière ou appareil

L = Largeur trémie en m et H = Hauteur trémie en m  
0,398 ≤ H ≤ 3,046 et 0,5 ≤ L ≤ 2,400 en lames standards  
0,406 ≤ H ≤ 3,054 et 0,5 ≤ L ≤ 2,400 en lames isolées

Avec  $0,2\text{m}^2 \leq A_v^* \leq 6\text{m}^2$

\*  $A_v = L \times H$

### 3.3 Fonctionnement :

Ouverture fermeture électrique

Tension  $U_a = U_c = 24\text{ Vcc}$  - Puissance  $P_a = P_c$  absorbée en régime établi

- o 12 W pour les appareils de 3 à 5 lames.
- o 30 W pour les appareils à partir de 6 lames.

### 3.4 Options possibles :

Position d'attente et de sécurité

Déclencheur thermique selon la norme en vigueur.

Mini brise-vent latéral sauf cadre D.

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:

**Raison sociale :** SOUCHIER-BOULLET SAS  
11 rue des Campanules  
CS 30066  
77436 MARNE LA VALLEE Cedex 2  
France

**Unité de fabrication :** SOUCHIER-BOULLET SAS  
11 rue du 47<sup>ème</sup> R.A.  
70400 HERICOURT  
France

6. 7. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:

L'organisme notifié TÜV Rheinland N° 0336 a délivré un certificat de constance des performances conformément à l'Annexe ZA de la norme EN 12 101-2 2003 selon le Système 1, en s'appuyant sur l'inspection initiale de l'usine, le contrôle de production en usine et la surveillance continue du contrôle de production en usine.

Certificat CE N° 0336 – RPC – 6742-1-2

N : DoP LAM FES-FEI\_indB1

## DECLARATION DE PERFORMANCES D'UNE GAMME DE DISPOSITIF D'EVACUATION NATURELLE DE FUMÉES ET DE CHALEUR

9. Performances déclarées :

Spécifications techniques harmonisées: EN 12101-2:2003	Caractéristiques essentielles	Performance
	<b>Conditions nominales d'activation / sensibilité</b> Dispositif de déclenchement Mécanisme d'ouverture Entrées et sorties	Présent Présent Présentes
	<b>Temps de réponse</b> Fiabilité Ouverture sous charge (neige, vent) Température ambiante basse Résistance au feu	≤ 60 s
	<b>La fiabilité opérationnelle</b> Fiabilité	Re 1000 (+10 000), Type B
	<b>Efficacité de fumée / extraction de gaz chaud</b> Surface utile	$A_3 = A_v * x C_v^{**}$
	<b>Paramètres de performance en cas d'incendie</b> Résistance à la chaleur Stabilité mécanique Réaction au feu du remplissage:  Lames standards Lames isolées	B <sub>300</sub> 30 $\Delta A_{trémie} < 10 \%$ A1 B-s1;d0
	<b>Performance dans des conditions environnementales:</b> Ouverture sous charge Température ambiante basse Stabilité sous charge éolienne Résistance aux vibrations induites par le vent (où incluse) Résistance à la chaleur	SL NPd T(-15) WL 1500 $\omega_0 > 10\text{Hz}, \delta > 0,1$ B <sub>300</sub> 30
	<b>Durabilité:</b> Temps de réponse (temps de réponse) Fiabilité opérationnelle Paramètres de performance en cas d'incendie	≤ 60 s Re 1000 (+10 000) ≤ 60 s; $\Delta A_{trémie} < 10 \%$

\*\* Détermination coefficient aéraulique

$0,2 \leq A_v \leq 6 \text{ m}^2$	$500 \leq L < 1000$	$1000 \leq L \leq 2400$
H < 1000	$C_v = 0,50$	$C_v = 0,50$
H ≥ 1000	$C_v = 0,50$	$C_v = 0,62$

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par: **David Maillart – Responsable R&D**

Le 06/02/2018  
A Lognes

