

**CERTIFICAT DE CONSTANCE DES PERFORMANCES**  
**CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE**

**N° 1812-CPR-1954**

Conformément au Règlement 305/2011/EU du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 (Règlement Produits de Construction – RPC), il a été établi que le produit de construction :  
*In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulation or CPR), it was established that the construction product:*

Produit / *Product* **Portes et portails industriels, commerciaux et de garage**  
*Industrial, commercial, garage doors and gates.*

Référence du produit / *Reference of the product* **Firescreen T122/1, Firescreen T122/2**

mis sur le marché par ou pour / *placed on the market by or for* **SOUCHIER BOULLET**  
**42 rue de Lamirault - Parc SEGRO**  
**77090 COLLEGIEN, France**

et produit dans l'usine de fabrication de / *and produced in the manufacturing plant located in* **001/31**

est soumis par le fabricant à un contrôle de production en usine, et que EFECTIS France, organisme de certification notifié, a réalisé les essais/calculs de type initiaux relatifs aux caractéristiques concernées du produit, l'inspection initiale de l'usine et du contrôle de la production en usine, et réalise la surveillance continue, l'évaluation et l'acceptation du contrôle de la production en usine.

*is submitted by the manufacturer to a factory production control, and that the notified certification body EFECTIS France, has performed the initial type-testing for the relevant characteristics of the product, the initial inspection of the factory and of the factory production control and performs the continuous surveillance, assessment and approval of factory production control.*

Ce certificat atteste que toutes les dispositions concernant l'évaluation et la vérification de la constance des performances et les performances décrites dans l'annexe ZA de la norme de référence **EN 13241 : 2003 + A2 : 2016 et EN 16034 : 2014** pour le système 1 sont appliquées, et que le ou les produits satisfont toutes les exigences prescrites.

*This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance and the performance, described in Annex ZA of the standard EN 13241 : 2003 + A2 : 2016 et EN 16034 : 2014 under system 1 are applied, and that the product(s) fulfill(s) all the prescribed requirements set out above.*

Ce certificat, délivré pour la première fois le **21 janvier 2022**, demeure valide tant que les exigences relatives aux méthodes d'essai et au contrôle de production en usine incluses dans la norme harmonisée et utilisées pour évaluer les caractéristiques déclarées restent inchangées, et que le produit et les conditions de fabrication dans l'usine ne sont pas modifiés de manière significative.

*This certificate, first issued on January 21<sup>st</sup> 2022 remains valid as long as the test methods and/or factory production control requirements included in the harmonised standard, used to assess the performance of the declared characteristics, do not change, and the product and the manufacturing conditions in the plant are not modified significantly.*


Ce certificat permet au fabricant, ses mandataires ou ses distributeurs, établis dans l'Espace Economique Européen, d'apposer le marquage CE.

*This certificate allows the manufacturer, its mandatories or its distributors, stated in the European Economic Area, to affix the CE marking.*

Certificat établi à Saint-Aubin le / *Certificate established at Saint-Aubin on* : **07/05/2025.**

Par délégation du Directeur technique Certification / *By delegation of the technical Certification director,*

  
Yannick LE TALLEC  
Directrice Certification / *Certification director*



Organisme notifié  
*Notified body*  
**n° 1812**

**ANNEXE AU CERTIFICAT DE CONSTANCE DES PERFORMANCES N° 1812-CPR-1954**  
**A LA NORME EN 13241 : 2003 + A2 : 2016 ET EN 16034 : 2014**  
**ANNEX TO THE CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE**  
**TO THE STANDARD EN 13241 : 2003 + A2 : 2016 ET EN 16034 : 2014**

Produit <i>Product</i>	<b>Portes et portails industriels, commerciaux et de garage</b> <i>Industrial, commercial, garage doors and gates.</i>
Référence du produit <i>Reference of the product</i>	<b>Firescreen T122/1, Firescreen T122/2</b>
Certificat délivré à <i>Certificate delivered to</i>	<b>SOUCHIER BOULLET</b> <b>42 rue de Lamirault - Parc SEGRO</b> <b>77090 COLLEGIEN, France</b>

**Description du champ couvert par le certificat / Description of the field covered by the certificate:**

**DESCRIPTION DES PORTES INDUSTRIELLES, COMMERCIALES (RIDEAUX) / DESCRIPTION OF THE INDUSTRIAL, COMMERCIAL DOORS (CURTAINS)**

Dimensions hors tout / <i>Overall dimension assembly</i>	3479 x 3230 mm (l x h / w x h)
Ouverture / <i>Door aperture</i>	3000 x 2920 mm (l x h / w x h)
<b>Rideau / Curtain</b>	
Dimensions / <i>Dimensions</i>	3310 x 2 920 mm (l x h / w x h)
Type de toile / <i>Fabric type</i>	Curtain layer EI white TG670 Curtain layer EI grey 240 mm
Masse surfacique / <i>Weight per area</i>	7.7 kg/m <sup>2</sup>
Épaisseur / <i>Thickness</i>	10 mm
Surfaçage / <i>Coating</i>	Silicone – 180 g/m <sup>2</sup>
Fil de couture / <i>Fabric threads</i>	Inconel/Pes thread FE09/8633
Guide de came / <i>Guidance came</i>	Acier / <i>Steel</i>
<b>Tambour / Barrel</b>	
Dimensions hors tout tube / <i>Overall dimension tube</i>	3320 x 3.6 mm x Ø 108 mm
Type de moteur / <i>Motor type</i>	XL - Becker
<b>Guides latéraux en acier galvanisé Sendzimir / Side guides in Sendzimir galvanised steel</b>	
Dimension hors tout / <i>Overall dimensions</i>	158 x 55 mm 183 x 78 mm
Épaisseur / <i>Thickness</i>	2.0 mm
<b>Cache supérieur / Top cover</b>	
Dimension hors tout / <i>Overall dimensions</i>	3426 x 302 x 39 mm
Épaisseur acier / <i>Steel thickness</i>	2 mm

<b>Cache avant / Front cover</b>	
Dimension hors tout / Overall dimensions	3426 x 302 x 39 mm
Épaisseur acier / Steel thickness	2 mm
<b>Console acier / Console in steel</b>	
Dimension hors tout / Overall dimensions	450 x 310 x 60mm
Épaisseur acier / Steel thickness	4 mm
<b>Barre de sol / Bottom bar</b>	
Dimension hors tout / Overall dimensions	3000 mm
Diamètre tige acier / Diameter steel rod	20 mm

**CLASSEMENT ET CHAMPS D'APPLICATION / CLASSIFICATION AND FIELD OF APPLICATION**

**Classement A**

Sens du feu  
 Dimension maximales indifférent 6240 x 5000 mm  
 Construction support rigide standard (de faible masse volumique)  
 Construction flexible standard

**Classification A**

Indifferent fire side  
 Maximal dimensions 6240 x 5000 mm  
 Low density rigid standard supporting construction  
 Standard flexible supporting construction

E	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	W	t	C
E	l <sub>1</sub>	-	-	45	C0
E	-	l <sub>2</sub>	-	60	C0
E	-	-	W	60	C0

**Classement B**

Dimension maximales 6240 x 5000 mm  
 Montage dans une construction support flexible en face non exposée  
 Montage dans une construction support rigide – basse densité  
 sens de feu indifférent

**Classification B**

Maximal dimensions 6240 x 5000 mm  
 Mounted on a flexible wall on the non-exposed side  
 Mounted on a low density rigid wall on non-exposed or exposed side.

E	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	W	t	C
E	l <sub>1</sub>	-	-	60	C0
E	-	l <sub>2</sub>	-	60	C0
E	-	-	W	60	C0

**CONSTRUCTION SUPPORTS AUTORISEE / SUPPORTING CONSTRUCTION APPROVED**

Construction support rigide standard :  
 masse volumique  $\geq 650 \pm 200 \text{ kg/m}^3$  et épaisseur  $\geq 150 \text{ mm}$   
 Construction flexible standard

Low density rigid standard supporting construction  
 density  $\geq 650 \pm 200 \text{ kg/m}^3$  and thickness  $\geq 150 \text{ mm}$   
 Standard flexible supporting construction

Certificat établi à Saint-Aubin le / Certificate established at Saint-Aubin on : **07/05/2025.**

Par délégation du Directeur technique Certification / By delegation of the technical Certification director,

Yannick LE TALLEC  
 Directrice Certification / Certification director