



CURSTEEL RIDEAU A DEVETISSEMENT VERTICAL

Fiche de maintenance_T35

Parc SEGRO - ZAC de Lamirault - 42 rue de Lamirault - CS20762 - 77090 COLLEGIEN - Tél. : 01 60 37 79 50 - Fax. : 01 60 37 79 89

MAINTENANCE TYPE 35 RCF 2

DATE :/...../.....

REALISE PAR :

N° AR:

N° AFFAIRE : T.....

N° PLAN :

Moyens humain : Technicien habilité fermeture Coupe Feu SOUCHIER-BOULLET

Condition initiale : Rideau en état de fonctionnement

Recommandation : Les rideaux Type 35 doivent être contrôlés au minimum une fois par an selon notre fiche de contrôle : « Fiche contrôle SUR SITE T35 »

Outils de contrôles :

Jeu de clés à douilles 8-32 (JC)

Tournevis cruciforme (TC)

Ampèremètre (AM)

Voltmètre (VM)

Pince (PI)

Pompe à graisse (PG)

Pinceau (Pi)

Règle (RE)

Résultat général :

Problèmes rencontrés

OUI

NON

Observations générales

Actions correctives ou
préventives à prévoir

NOM ET SIGNATURE

	Élément à contrôler	Descriptif du contrôle	Outils de contrôle	Observation
A	<u>Tablier – Coulisses – Consoles – Support moteur</u>			
A1	Coulisses	Serrage des écrous M8	JC	
A2	Consoles (selon fabrication)	Serrage des écrous	JC	
A3	Support moteur (selon fabrication)	Serrage des écrous	JC	
B	<u>Armoire de gestion D.A.S.</u>			
B1	Batteries	Etat de charge	VM	
B2	Voyant présence tension	Voyant lumineux	VI	
B3	Câblerie	Serrage des presses étoupes	PI	
C	<u>Lame palpeuse</u>			
C1	Lame palpeuse extrudée	Fixation	TC	
C2	Câble spirale	Serrage presse étoupe	PI	
D	<u>Motorisation – Chaîne - Paliers</u>			
D1	Pignon / Roue dentée	Alignement	RE	
D2	Tension de la chaîne	Flèche de 30mm	RE	
D3	Paliers	Graissage	PG	
D4	Paliers (selon fabrication)	Serrage des écrous	JC	
D5	Chaîne	Graissage	Pi	
E	<u>Irrigation</u>			
E1	Contrôle d'éventuelles fuites	Serrage et étanchéité	VI	
E2	Etat du voyant des vannes	Voyant levé = repos Voyant baissé= service	VI	
E3	Pression statique Electrovanne Vanne piston	10 bars maxi 5 bars maxi	Manomètre	