

## Certificat de constance des performances

0336 – RPC – 24091656 - 007

Conformément au règlement 305/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 (le Règlement sur les Produits de construction ou RPC), ce certificat s'applique au produit de construction

### **Dispositif d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur avec l'utilisation prévue pour être installé comme un composant de système dispositif d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur**

Désigné sous les noms commerciaux :  
**BLUESTEEL (THERM) DV - BLEUCOIF (THERM) DV**

**Energie(s) :**  
**PNEU / ELEC**

Commercialisé par le nom ou la marque:

**BLUETEK**

**Siège social : ZI Nord les Pins – 37230 Luynes**

et fabriqué dans les installations de production:

**HEXADOME : ZI Nord les Pins – 37230 Luynes / Rue Marc Sequin – 63600 Ambert**

**SIH : Le Haras – 57430 Sarralbe**

Ce certificat atteste que toutes les dispositions concernant l'évaluation et la vérification de la constance des performances décrites dans l'annexe ZA de la norme

### **EN 12101-2:2003**

sous système 1, pour les performances énoncées dans le présent certificat sont appliquées et que le contrôle de production usine réalisée par le fabricant est évaluée afin d'assurer la

### **Constance de performances du produit de construction**

Ce certificat a été émis pour la première fois le 24 Avril 2006 dans la Directive Produits de Construction et il reste valable aussi longtemps que : la norme harmonisée, le produit de construction, les méthodes EVCP, les conditions de fabrication dans l'usine ne sont pas modifiés de façon significative, et que le produit n'est pas suspendu ou retiré par l'organisme de certification de produit.

Il s'agit d'un document traduit, en cas de litiges le document en langue anglaise prévaut.

TÜV Rheinland Nederland BV  
Westervoortsedijk 73, gebouw SB  
NL – 6827 AV Arnhem  
The Netherlands

Arnhem, 29 Juin 2017



C.C.M. van Houten, Gestionnaire des opérations

**Certificat de constance des performances**  
0336 – CPR – 24091656 - 007

**Annexe 1**  
**Dispositif d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur**

Désigné sous les noms commerciaux :  
**BLUESTEEL (THERM) DV - BLEUCOIF (THERM) DV**

**Energie(s) :**  
**PNEU / ELEC**

<b>Champ d'Application</b>		
<b>Energie</b>	<b>PNEUMATIQUE</b>	<b>ELECTRIQUE</b>
Identification du (des) produit(s) certifié(s) (référence)	Bluesteel (Therm) DV PNEU Bluecoif (Therm) DV PNEU	Bluesteel (Therm) DV ELEC Bluecoif (Therm) DV ELEC
La min (mm)	1200	1200
La max (mm)	2200	2000
Lo min (mm)	1200	1200
Lo max (mm)	3000	3000
Angle d'ouverture (°)	90°	90°
Ouverture du dispositif d'évacuation	Type B	Type B
<b>Valeurs Déclarées</b>		
Réaction au feu (Remplissages)	PCA 10 à 20mm (B-s1,d0) PCA 16 à 20mm Pearl Inside (B-s1,d0) Capot Alu Isolé (A1)	PCA 32mm (B-s2,d0) BSL (B-s2,do)
Surface utile d'ouverture	Voir rapport aéraluque: 320/2005, 321/2005, 1368-CPD-T-187/2009-B, 1369-CPD-T-159/2010-B	Voir rapport aéraluque: 320/2005, 321/2005, 1368-CPD-T-187/2009-B, 1369-CPD-T-159/2010-B
Fiabilité	Re 1000	Re 1000
Bi-Fonction pour l'aération	Re 10 000 ouverture partielle (Course vérin 300mm ou 500mm, électrique ou pneumatique) (tous les remplissages) Re 10 000 ouverture totale (remplissages PCA de 10mm à 20mm)  Dans le cas de pares-vent escamotable (gamme XL, uniquement ouverture partielle)	Re 10 000 ouverture partielle et totale (tous les remplissages)  Dans le cas de pares-vent escamotable (gamme XL, uniquement ouverture partielle)
Surcharge de neige	SL 250 SL 500 SL 550 SL 750	SL 125 SL 250 SL 550
Performance à basse température	T(-15)	T(-15)
Charge éolienne	WL 1500	WL 1500
	Résistance aux vibrations satisfaisante parevents en tôle d'acier galvanisé	
Résistance à la chaleur	B300	B300

- fin de certificat -

Certificat 24091656-007  
29 Juin 2017  
Page 2 de 2





**DECLARATION DES PERFORMANCES D'UNE  
GAMME DE DISPOSITIFS D'EVACUATION  
NATURELLE DE FUMÉES ET DE CHALEUR**

Selon règlement de produit de construction UE N°305/2011

**Désignation de la gamme (§2\*)**

**BLUESTEEL DV ELEC  
BLUECOIF DV ELEC**

**Variants du produit concernés :**

**BLUESTEEL DV ELEC S (DROITE)  
BLUECOIF DV ELEC S (DROITE)**

**Usage prévu (§3\*) :**

Façade  Toiture

§1\* : L'identification complète d'un produit se fait à partir :  
- du N° de commande et de sa date de fabrication indiqués sur l'étiquette de traçabilité  
- de sa désignation complète : désignation de la gamme + variante + remplissage + dimensions

DOP\_EN12101-2\_BLUESTEEL DV ELEC

N°3.01

**Nom et raison sociale du fabricant (§4\*)**

Raison Sociale : BLUETEK (Siège social : ZI Nord les Pins - 37230 Luynes)

Usines de fabrication : HEXADOME : H01-ZI Nord les Pins - 37230 Luynes/H02-Rue Marc Seguin - 63600 Ambert // SIH : S01-Le Haras - 57430 Sarralbe // SODILIGHT : S02-Route de Saulon - 21220 Gevrey-Chambertin

**Description du produit (§3\*)**

- A double vantail, énergie électrique, ouverture à 90°.
- costière métallique ht mini 300 mm ou coiffante ht 150 mm (La hauteur totale de l'ensemble formé par la costière existante et la coiffante doit être de 300 mm minimum)
- Finitions aérodynamiques :
  - S : Sans pare-vent
  - M : Pare-vent fixes ht 150mm
  - L : Pare-vent fixes ht 200mm + gaines
  - XL : Eventails + gaines

Plage dimensionnelle : Dim. Com. mini : 1,4x2,0m; Dim. Com. max : 2,0x2,0m ou 2,0x3,0m

**Options possibles (§3\*)**

- Contacteur de position ouverture/fermeture
- Dispositif anti-chute : grille ou barreaudage sans influence aérodynamique
- Aération électrique (ouverture totale ou partielle des vantaux)

**Conditions d'utilisation et de mise en œuvre liées aux performances certifiées (§3\*)**

- Inclinaison maximale autorisée de l'appareil dans la toiture :
- Sens de pose indifférent pour une pente de 0 à 10 % (0 à 5°)
  - Charnières dans le sens de la pente > 10 à 40 % (5 à 22°)
- Inclinaison maximale autorisée de l'appareil dans la toiture :
- Charnières perpendiculaires au faîtage pour modèle XL: 18% (10°)

**Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances  
du produit de construction (§6 7 \*)**

L'organisme notifié TÜV N° 0336 a délivré un certificat de constance des performances conformément à l'Annexe ZA de la norme EN 12 101-2 2003 selon Système 1 en s'appuyant sur l'inspection initiale de l'usine, du contrôle de production en usine et la surveillance continue du contrôle de production en usine, Certificat N°0336-CPR-24091656-007

**Performances déclarées (§9\*)**

		Référence EN 12 101-2		En cas de contestation : Les références des rapports d'essais, date de délivrance et nom du laboratoire pourront être communiqués par l'organisme notifié à l'autorité de surveillance
Surface utile d'ouverture Aa		§ 6. annexe B		
Température de déclenchement thermique		§ 4.1		
Ouverture du dispositif d'évacuation		§ 4.3		
Fiabilité		§ 7.1, annexe C		
Ouverture sous charge		§ 7.2, annexe D		
Température ambiante basse		§ 7.3, annexe E		
Tableau ci-dessous				
≥ 68°C				
Type B				
Re 1 000 Re 10 000 pour aération à ouverture partielle ou totale (hors modèle XL)				
SL125, SL250 ou SL500 (voir tableau ci-dessous)		§ 7.4, annexe F		
T(-15)		§ 7.5, annexe G		
WL 1500				
B 300				
PCA 10 à 20mm (B-s2,d0) - PCA 32mm (B-s2,d0) - PCA 16 à 20mm Pearl Inside (B-s2,d0) - BSL (B-s2,d0) - Capot Alu Isolé (A1)		§ 7.5.2.1		

Dimensions commerciales				S	PCA 10/16										CAPOT ALU STANDARD									
					Intensité (A) du vérin électrique en fonction de la surcharge neige										Tension (V)	Intensité (A) du vérin électrique en fonction de la surcharge neige								
Dim. Com.	Dim. Lum.	Av (SGO)	Aa (SUE)	SL 125	SL 250	SL 550								SL 125		SL 250	SL 550							
cm	cm	m²	m²	A	A	A							(V)	A	A	A							(V)	
160/160	160/160	2,56	1,36	3,20	3,20	3,20							24	3,20	3,20	3,20							24	
170/170	170/170	2,89	1,50	3,20	3,20								24	3,20	3,20								24	
180/180	180/180	3,24	1,62	3,20	3,20								24	3,20	3,20								24	
190/190	190/190	3,61	1,84	3,20	3,20								24	3,20	3,20								24	
200/200	200/200	4,00	2,04	3,20	3,20								24	3,20	3,20								24	
140/200	140/200	2,80	1,54	3,20	3,20	3,20							24	3,20	3,20								24	
140/250	140/250	3,50	1,93	3,20	3,20								24	3,20	3,20								24	
140/300	140/300	4,20	2,31	3,20	3,20								24	3,20	3,20								24	
150/200	150/200	3,00	1,62	3,20	3,20								24	3,20	3,20								24	
150/250	150/250	3,75	2,03	3,20	3,20								24	3,20	3,20								24	
150/300	150/300	4,50	2,43	3,20	3,20								24	3,20	3,20								24	
160/200	160/200	3,20	1,70	3,20	3,20								24	3,20	3,20								24	
160/250	160/250	4,00	2,12	3,20	3,20								24	3,20	3,20								24	
160/300	160/300	4,80	2,54	3,20	3,20								24	3,20	3,20								24	
180/250	180/250	4,50	2,25	3,20	3,20								24	3,20	3,20								24	
180/280	180/280	5,04	2,52	3,20	3,20								24	3,20									24	
180/300	180/300	5,40	2,70	3,20									24	3,20									24	
200/250	200/250	5,00	2,55	3,20									24	3,20									24	
200/300	200/300	6,00	3,06	3,20									24	3,20									24	

Valeurs des produits catalogue - Pour d'autres dimensions, nous consulter  
 Dim. Lum. : Dimensions Lumière (Trémie haute)  
 Dim. Com. : Dimensions commerciales (Trémie toiture)

□ : configuration non disponible  
 X : configuration disponible  
 (1)Bouteille de Thermo - déclencheur

Les performances du produit identifié aux points §1 et §2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point §9.  
 La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point §4.

Signé pour le fabricant et en son nom par Philippe FRITZINGER, Président de BLUETEK.  
 le 29/05/2018 à Luynes



\* numérotation des § selon annexe 3 du Règlement de produit de construction UE N°305/2011



**DECLARATION DES PERFORMANCES D'UNE  
GAMME DE DISPOSITIFS D'EVACUATION  
NATURELLE DE FUMÉES ET DE CHALEUR**

Selon règlement de produit de construction UE N°305/2011

**Nom et raison sociale du fabricant (§4\*)**

Raison Sociale : BLUETEK (Siège social : ZI Nord les Pins - 37230 Luynes)

Usines de fabrication : HEXADOME : H01-ZI Nord les Pins - 37230 Luynes/H02-Rue Marc Seguin - 63600 Ambert // SIH : S01-Le Haras - 57430 Sarralbe // SODILIGHT : S02-Route de Saulon - 21220 Gevrey-Chambertin

**Description du produit (§3\*)**

- A double vantail, énergie électrique, ouverture à 90°.
- costière métallique ht mini 300 mm ou coiffante ht 300 mm
- Finitions aéraluques :
  - S : Sans pare-vent
  - M : Pare-vent fixes ht 150mm
  - L : Pare-vent fixes ht 200mm + gaines
  - XL : Eventails + gaines

Plage dimensionnelle : Dim. Com. mini : 1,5x2,1m; Dim. Com. max : 2,1x2,1m ou 2,1x3,1m

**Options possibles (§3\*)**

- Contacteur de position ouverture/fermeture
- Dispositif anti-chute : grille ou barreaudage sans influence aéraluque
- Aération électrique (ouverture totale ou partielle des vantaux)

**Performances déclarées (§9\*)**

Surface utile d'ouverture Aa	Tableau ci-dessous	Référence EN 12 101-2	
		Température de déclenchement thermique	§ 6. annexe B
Température de déclenchement thermique	≥ 68°C	§ 4.1	
Ouverture du dispositif d'évacuation	Type B	§ 4.3	
Fiabilité	Re 1 000 Re 10 000 pour aération à ouverture partielle ou totale (hors modèle XL)	§ 7.1, annexe C	En cas de contestation : Les références des rapports d'essais, date de délivrance et nom du laboratoire pourront être communiqués par l'organisme notifié à l'autorité de surveillance
Ouverture sous charge	SL125, SL250 ou SL500 (voir tableau ci-dessous)	§ 7.2, annexe D	
Température ambiante basse	T(-15)	§ 7.3, annexe E	
Charge éolienne	WL 1500	§ 7.4, annexe F	
Résistance à la chaleur	B 300	§ 7.5, annexe G	
Réaction au feu	PCA 10 à 20mm (B-s2,d0) - PCA 32mm (B-s2,d0) - PCA 16 à 20mm Pearl Inside (B-s2,d0) - BSL (B-s2,d0) - Capot Alu Isolé (A1)	§ 7.5.2.1	

Dimensions commerciales			M		L		PCA 10/16						CAPOT ALU STANDARD								
Dim. Com.	Dim. Lum.	Av (SGO)	Aa (SUE)		Aa (SUE)	Intensité (A) du vérin électrique en fonction de la surcharge neige						Intensité (A) du vérin électrique en fonction de la surcharge neige									
			SL 125	SL 250		SL 550							SL 125	SL 250	SL 550				Tension nominale (V)		
cm	cm	m²	m²	m²	A	A	A							A	A	A				(V)	
170/170	160/160	2,89	1,91	1,97	3,20	3,20	3,20							24	3,20	3,20	3,20				24
180/180	170/170	3,24	2,14	2,20	3,20	3,20	3,20							24	3,20	3,20	3,20				24
190/190	180/180	3,61	2,38	2,49	3,20	3,20	3,20							24	3,20	3,20	3,20				24
200/200	190/190	4,00	2,68	2,76	3,20	3,20	3,20							24	3,20	3,20	3,20				24
210/210	200/200	4,41	2,95	3,04	3,20	3,20	3,20							24	3,20	3,20	3,20				24
150/250	140/240	3,75	2,51	2,63	3,20	3,20	3,20							24	3,20	3,20	3,20				24
150/300	140/290	4,50	3,02	3,20	3,20	3,20	3,20							24	3,20	3,20	3,20				24
160/250	150/240	4,00	2,68	2,80	3,20	3,20	3,20							24	3,20	3,20	3,20				24
160/300	150/290	4,80	3,22	3,41	3,20	3,20	3,20							24	3,20	3,20	3,20				24
180/250	170/240	4,50	2,97	3,15	3,20	3,20	3,20							24	3,20	3,20	3,20				24
180/280	170/270	5,04	3,38	3,58	3,20	3,20	3,20							24	3,20	3,20	3,20				24
180/300	170/290	5,40	3,62	3,83	3,20	3,20	3,20							24	3,20	3,20	3,20				24
200/250	190/240	5,00	3,35	3,55	3,20	3,20	3,20							24	3,20	3,20	3,20				24
200/300	190/290	6,00	4,08	4,32	3,20	3,20	3,20							24	3,20	3,20	3,20				24

Valeurs des produits catalogue - Pour d'autres dimensions, nous consulter  
 Dim. Lum. : Dimensions Lumière (Trémie haute)  
 Dim. Com. : Dimensions commerciales (Trémie toiture)

: configuration non disponible  
 : configuration disponible

(1)Bouteille du Thermo - déclencheur

Les performances du produit identifié aux points §1 et §2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point §9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point §4.

Signé pour le fabricant et en son nom par Philippe FRITZINGER, Président de BLUETEK.  
 le 29/05/2018 à Luynes



\* numérotation des § selon annexe 3 du Règlement de produit de construction UE N°305/2011

**Désignation de la gamme (§2\*)**

**BLUESTEEL DV ELEC  
BLUECOIF DV ELEC**

**Variants du produit concernées :**

- BLUESTEEL DV ELEC M/L (BIAISE)  
BLUECOIF DV ELEC M/L (BIAISE)**

**Usage prévu (§3\*) :**

- Façade  Toiture

§1\* : L'identification complète d'un produit se fait à partir :

- du N° de commande et de sa date de fabrication indiqués sur l'étiquette de traçabilité
- de sa désignation complète : désignation de la gamme + variante + remplissage + dimensions

DOP\_EN12101-2\_BLUESTEEL DV ELEC

N°:3.04



**DECLARATION DES PERFORMANCES D'UNE  
GAMME DE DISPOSITIFS D'EVACUATION  
NATURELLE DE FUMÉES ET DE CHALEUR**

Selon règlement de produit de construction UE N°305/2011

**Nom et raison sociale du fabricant (§4\*)**

Raison Sociale : BLUETEK (Siège social : ZI Nord les Pins - 37230 Luynes)

Usines de fabrication : HEXADOME : H01-ZI Nord les Pins - 37230 Luynes/H02-Rue Marc Seguin - 63600 Ambert // SIH : S01-Le Haras - 57430 Sarralbe // SODILIGHT : S02-Route de Saulon - 21220 Gevrey-Chambertin

**Description du produit (§3\*)**

- A double vantail, énergie électrique, ouverture à 90°.
- costière métallique ht mini 300 mm ou coiffante ht 300 mm
- Finitions aéraluques :
  - S : Sans pare-vent
  - M : Pare-vent fixes ht 150mm
  - L : Pare-vent fixes ht 200mm + gaines
  - XL : Eventails + gaines

Plage dimensionnelle : Dim. Com. mini : 1,5x2,1m; Dim. Com. max : 2,1x2,1m ou 2,1x3,1m

**Options possibles (§3\*)**

- Contacteur de position ouverture/fermeture
- Dispositif anti-chute : grille ou barreaudage sans influence aéraluque
- Aération électrique (ouverture totale ou partielle des vantaux)

**Performances déclarées (§9\*)**

		Référence EN 12 101-2	
Surface utile d'ouverture Aa	Tableau ci-dessous	§ 6. annexe B	
Température de déclenchement thermique	≥ 68°C	§ 4.1	
Ouverture du dispositif d'évacuation	Type B	§ 4.3	
Fiabilité	Re 1 000 Re 10 000 pour aération à ouverture partielle ou totale (hors modèle XL)	§ 7.1, annexe C	
Ouverture sous charge	SL125, SL250 ou SL500 (voir tableau ci-dessous)	§ 7.2, annexe D	
Température ambiante basse	T(-15)	§ 7.3, annexe E	
Charge éolienne	WL 1500	§ 7.4, annexe F	
Résistance à la chaleur	B 300	§ 7.5, annexe G	
Réaction au feu	PCA 10 à 20mm (B-s2,d0) - PCA 32mm (B-s2,d0) - PCA 16 à 20mm Pearl Inside (B-s2,d0) - BSL (B-s2,d0) - Capot Alu Isolé (A1)	§ 7.5.2.1	

*En cas de contestation : Les références des rapports d'essais, date de délivrance et nom du laboratoire pourront être communiqués par l'organisme notifié à l'autorité de surveillance*

Dimensions commerciales				XL	PCA 10/16							CAPOT ALU STANDARD						
					Intensité (A) du vérin électrique en fonction de la surcharge neige							Intensité (A) du vérin électrique en fonction de la surcharge neige						
Dim. Com.	Dim. Lum.	Av (SGO)	Aa (SUE)		SL 125	SL 250	SL 550				Tension nominale (V)	SL 125	SL 250	SL 550				Tension nominale (V)
cm	cm	m²	m²		A	A	A				(V)	A	A	A				(V)
170/170	160/160	2,89	2,08		3,20	3,20	3,20				24	3,20	3,20	3,20				24
180/180	170/170	3,24	2,37		3,20	3,20					24	3,20	3,20					24
190/190	180/180	3,61	2,67		3,20	3,20					24	3,20	3,20					24
200/200	190/190	4,00	3,00		3,20	3,20					24	3,20	3,20					24
210/210	200/200	4,41	3,26		3,20	3,20					24	3,20	3,20					24
150/250	140/240	3,75	2,70		3,20	3,20					24	3,20	3,20					24
150/300	140/290	4,50	3,29		3,20	3,20					24	3,20	3,20					24
160/250	150/240	4,00	2,92		3,20	3,20					24	3,20	3,20					24
160/300	150/290	4,80	3,55		3,20	3,20					24	3,20	3,20					24
180/250	170/240	4,50	3,38		3,20	3,20					24	3,20	3,20					24
180/280	170/270	5,04	3,83		3,20	3,20					24	3,20	3,20					24
180/300	170/290	5,40	4,10		3,20	3,20					24	3,20	3,20					24
200/250	190/240	5,00	3,80		3,20	3,20					24	3,20						24
200/300	190/290	6,00	4,62		3,20						24	3,20						24

Valeurs des produits catalogue - Pour d'autres dimensions, nous consulter  
 Dim. Lum. : Dimensions Lumière (Trémie haute)  
 Dim. Com. : Dimensions commerciales (Trémie toiture)

■ : configuration non disponible  
 X : configuration disponible

(1)Bouteille du Thermo - déclencheur

Les performances du produit identifié aux points §1 et §2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point §9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point §4.

Signé pour le fabricant et en son nom par Philippe FRITZINGER, Président de BLUETEK.  
 le 29/05/2018 à Luynes



\* numérotation des § selon annexe 3 du Règlement de produit de construction UE N°305/2011

**Désignation de la gamme (§2\*)**

**BLUESTEEL DV ELEC  
BLUECOIF DV ELEC**

**Variants du produit concernées :**

- BLUESTEEL DV ELEC XL (BIAISE)
- BLUECOIF DV ELEC XL (BIAISE)

**Usage prévu (§3\*) :**

- Façade
- Toiture

§1\* : L'identification complète d'un produit se fait à partir :  
 - du N° de commande et de sa date de fabrication indiqués sur l'étiquette de traçabilité  
 - de sa désignation complète : désignation de la gamme + variante + remplissage + dimensions

DOP\_EN12101-2\_BLUESTEEL DV ELEC

N°:3.06