

DESCRIPTIF

- Boîtier pouvant s'installer, sans démontage, sur un matériel déjà en place.
- Sortie des câbles électriques, des tubes cuivre, et/ou d'un câble de treuil en partie haute ou basse.
- Ouverture de la porte par une serrure à clé Tricoise Pompier.
- Boîtier pouvant contenir un dispositif à déclenchement manuel de dimensions :
- Dimension : Largeur 65 * Hauteur 260 * Profondeur 60
- Boîtier composé d'un fond et d'une porte en tôle d'acier de 20/10 d'épaisseur peint en époxy Rouge.

Permet de rendre le déclenchement du désenfumage d'un accès supérieur au « Niveau 0 » tel que décrit dans le § 4.1 de la norme NF S 61-931.

