



Cheville FISCHER
S10-135 + Vis M8

Calage chantier et
Calfeutrement laine de roche

Bande Pyroplex 60x2
(collé en Périphérie Intérieur tube)

Ind. B du 04-2011 : Passage en E et EI



"Les marches de l'Oise"
bâtiment "Athènes"

BP 30 019 - 60104 Creil Cedex 01
Tél. : 03.44.64.98.98 - Fax : 03.44.64.98.99
E-mail : contact@boulet.fr

FERMETURES COUPE-FEU

Chassis EI30 - Montant
Vitrage 30.15-VISI 20 C

Extension 11/2 sur PV 11-A-152
Pyrostop 15 + vide 20 + 6mm

Plan N°:	B669	Indice:	B
Extension:	".dwg"	Ech.:	1
Détail:	Coupe		
Service:	B. E.		
Date :	28-08-06	Dess.:	A.TROSLARD