

DECLARATION DE PERFORMANCES D'UNE GAMME DE DISPOSITIF D'EVACUATION NATURELLE DE FUMÉES ET DE CHALEUR

1. Code d'identification unique du produit type :

**CERTILAM TMS
CERTILAM TMI**

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4 : **Informations présentes sur l'étiquette de traçabilité :**

N° AR de commande + N° d'appareil + Date de fabrication

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :

3.1 Description du produit : Dispositif d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur monté en toiture à lames d'aluminium pouvant être isolé (thermique ou acoustique).

3.2 Conditions d'utilisation et de mise en œuvre liées aux performances certifiées :

- Pose en toiture de 0° à 60°
- Domaine dimensionnel : L et H sont les cotes trémies costière ou appareil
H = Hauteur trémie en m et L = largeur trémie en m
0,796 ≤ H ≤ 3,046 et 0,5 ≤ L ≤ 2,400 en lames standards Avec 1m² ≤ A_v* ≤ 5m²
0,781 ≤ H ≤ 3,054 et 0,5 ≤ L ≤ 2,400 en lames isolées Avec 1m² ≤ A_v* ≤ 4,7m²
* : A_v = L x H
- Avec pare vent obligatoire pour garantir le Cv déclaré en page 2
- Avec ou sans costière en tôle, avec ou sans isolation de hauteur 280 mm mini pour garantir le Cv déclaré en page 2

3.3 Fonctionnement : Ouverture intrinsèque et fermeture par câble :

3.4 Options possibles :

- Position d'attente et de sécurité
- Déclencheur thermique selon la norme en vigueur.

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5 :

Raison sociale : SOUCHIER – BOULLET SAS
Parc Segro – 42 rue de Lamirault
CS 20762
77090 COLLEGIEN
France

Unité de fabrication : SOUCHIER-BOULLET SAS
11 rue du 47^{ème} R.A.
70400 HERICOURT
France

6. 7. **Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V :**

L'organisme notifié TÜV Rheinland N° 0336 a délivré un certificat de constance des performances conformément à l'Annexe ZA de la norme EN 12 101-2 2003 selon le Système 1, en s'appuyant sur l'inspection initiale de l'usine, le contrôle de production en usine et la surveillance continue du contrôle de production en usine.

Certificat CE N° 0336 – RPC – 6742-1-1

**DECLARATION DE PERFORMANCES
D'UNE GAMME DE DISPOSITIF D'EVACUATION NATURELLE DE FUMÉES ET DE CHALEUR**

9. Performances déclarées :

| Spécifications techniques harmonisées : EN 12101-2 : 2003 | Caractéristiques essentielles | Performance |
|--|--|--|
| | Conditions nominales d'activation / sensibilité : Dispositif de déclenchement Mécanisme d'ouverture Entrées et sorties | Présent Présent Présentes |
| | Temps de réponse : Fiabilité Ouverture sous charge (neige, vent) Température ambiante basse Résistance au feu | ≤ 60 s |
| | Fiabilité opérationnelle : Fiabilité | Re 300 (+10 000), Type B |
| | Efficacité de fumées / extraction en cas d'incendie Surface utile d'ouverture Avec costière Sans costière | $A_3 = A_v \times C_v^{**}$ $A_3 = A_v \times C_v^{**}$ |
| | Paramètre de performance en cas d'incendie : Résistance à la chaleur Stabilité mécanique Réaction au feu du remplissage : Lames standards Lames isolées | B ₃₀₀ 30 $\Delta A_{trémie} < 10 \%$ A1 B-s1 ; d0 |
| | Performance dans des conditions environnementales : Ouverture sous charge (voir tableaux) Température ambiante basse Stabilité sous charge éolienne Résistance aux vibrations induites par le vent (ou incluse) Résistance à la chaleur | SL *** T (-25) WL 1500 $\omega_0 > 10\text{Hz}$, $\delta > 0,1$ B ₃₀₀ 30 |
| Durabilité : Temps de réponse (temps de réponse) Fiabilité opérationnelle Paramètres de performance en cas d'incendie | ≤ 60 s Re 300 (+10 000), ≤ 60 s, $\Delta A_{trémie} < 10 \%$ | |

*****Détermination de la classification de la charge neige :**

CERTILAM TMS :

| Classification | Surface appareil m ² |
|----------------|---------------------------------|
| SL 500 | 1 à 2 m ² |
| SL 250 | 2 à 5 m ² |

CERTILAM TMI :

| Classification | Surface appareil m ² |
|----------------|---------------------------------|
| SL 500 | 1 à 2,4 m ² |
| SL 250 | 2,4 à 4,2 m ² |
| SL 0 | 4,2 à 4,7 m ² |

**** Détermination coefficient aéraulique**

| BV = 265 mm | | Avec costière 280 mm | | Sans costière | |
|-------------|------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | | 500 ≤ L < 1000 | 1000 ≤ L ≤ 2400 | 500 ≤ L < 1000 | 1000 ≤ L ≤ 2400 |
| | | H < 1000 | 0,55 | 0,55 | 0,50 |
| H ≥ 1000 | 0,55 | 0,67 | 0,50 | 0,62 | |

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par : **David Maillart – Directeur R&D**

Le 16/12/2025
A Collégien