

CERTIFICAT DE CONSTANCE DES PERFORMANCES
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

N° 1812-CPR-1681

Conformément au Règlement 305/2011/EU du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 (Règlement Produits de Construction – RPC), il a été établi que le produit de construction :

In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulation or CPR), it was established that the construction product:

Produit
Product

**Portes et portails industriels, commerciaux et de garage,
couvert par l'EN 13241**
Industrial, commercial, garage doors and gates covered by EN 13241

Référence du produit
Reference of the product

DOORSLIDE

mis sur le marché par ou pour
placed on the market by or for

SOUCHIER BOULLET
11 rue des Campanules - CS 30066
77436 MARNE LA VALLEE Cedex 02

et produit dans l'usine de fabrication de
and produced in the manufacturing plant located in

Héricourt (70)

est soumis par le fabricant à un contrôle de production en usine, et que EFECTIS France, organisme de certification notifié, a réalisé les essais/calculs de type initiaux relatifs aux caractéristiques concernées du produit, l'inspection initiale de l'usine et du contrôle de la production en usine, et réalise la surveillance continue, l'évaluation et l'acceptation du contrôle de la production en usine.

is submitted by the manufacturer to a factory production control, and that the notified certification body EFECTIS France, has performed the initial type-testing for the relevant characteristics of the product, the initial inspection of the factory and of the factory production control and performs the continuous surveillance, assessment and approval of factory production control.

Ce certificat atteste que toutes les dispositions concernant l'évaluation et la vérification de la constance des performances et les performances décrites dans l'annexe ZA de la norme de référence **EN 13241: 2003 + A2: 2016 & EN 16034 : 2014** pour le système 1 sont appliquées, et que le ou les produits satisfont toutes les exigences prescrites.

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance and the performance, described in Annex ZA of the standard EN 13241: 2003 + A2: 2016 & EN 16034 : 2014 under system 1 are applied, and that the product(s) fulfill(s) all the prescribed requirements set out above.

Ce certificat, délivré pour la première fois le **14 février 2020**, demeure valide tant que les exigences relatives aux méthodes d'essai et au contrôle de production en usine incluses dans la norme harmonisée et utilisées pour évaluer les caractéristiques déclarées restent inchangées, et que le produit et les conditions de fabrication dans l'usine ne sont pas modifiés de manière significative.

This certificate, first issued on February 14th, 2020 remains valid as long as the test methods and/or factory production control requirements included in the harmonised standard, used to assess the performance of the declared characteristics, do not change, and the product and the manufacturing conditions in the plant are not modified significantly.

Ce certificat permet au fabricant, ses mandataires ou ses distributeurs, établis dans l'Espace Économique Européen, d'apposer le marquage CE.

This certificate allows the manufacturer, its mandatories or its distributors, stated in the European Economic Area, to affix the CE marking.

Certificat établi à Saint-Aubin le / *Certificate established at Saint-Aubin on* : **14/02/2020.**

Par délégation du Directeur technique Certification / *By delegation of the technical Certification director,*



Yannick LE TALLEC
Directrice Certification / *Certification director*

ANNEXE AU CERTIFICAT DE CONSTANCE DES PERFORMANCES N° 1812-CPR-1681
A LA NORME EN 13241: 2003 + A2: 2016 & EN 16034 : 2014
ANNEX TO THE CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE
TO THE STANDARD EN 13241: 2003 + A2: 2016 & EN 16034 : 2014

Produit <i>Product</i>	Portes et portails industriels, commerciaux et de garage, couvert par l'EN 13241 <i>Industrial, commercial, garage doors and gates covered by EN 13241</i>
Référence du produit <i>Reference of the product</i>	DOORSLIDE
Certificat délivré à <i>Certificate delivered to</i>	SOUCHIER BOULLET 11 rue des Campanules - CS 30066 77436 MARNE LA VALLEE Cedex 02

Description du champ couvert par le certificat / Description of the field covered by the certificate:

Suivant les rapports de classement d'Efectis France n° EFR-16-002692 / In accordance with the classification reports issued by Efectis France n° EFR-16-002692

1. DESCRIPTION DES BLOCS PORTE / DESCRIPTION OF THE DOORSETS

Bloc-porte métallique à un vantail coulissant / *Metallic doors with one sliding leaf*

Vantail / *Leaf*: composé d'un assemblage de 3 différents types de modules / *Composed of 3 different types of modules*:

- Module de tête / *Head module*
- Modules centraux / *Central module*
- Module de queue / *Back module*

Dimension des modules / *Module dimensions*:

- Épaisseur / *Thickness* : 54 mm
- Pour un classement / *For a classification*: EI₂ 60 (feu côté rail uniquement / *rail on the fire side*) : 1200 mm
- Pour un classement / *For a classification*: EI₂ 60 / EI₂ 90 / E 120 : 1070 mm
- Largeur minimale pour un module / *Minimum width for one module* : 250 mm

Ossature de module / *Module frame*

- 2 montants et 2 traverses / *2 column and 2 sleepers*
- Profils acier en U / *Steel profiles "U" shaped*: 20/10 mm - 35x22x35 mm

Isolation / *Insulation* :

- 3 couches de plaque de plâtre / *3 layers of plaster board*: PLACOFLAM BA15 (PLACOPLATRE)

OU/OR

- 2 couches de plaque de plâtre / *2 layers of plaster board*: PLACOFLAM BA15 (PLACOPLATRE) pour un classement EI₂ 60 - feu côté rail / *for a classification EI₂ 60 - Fire on rail side*

OU/OR

- 2 couches de plaque de plâtre / *2 layers of plaster board*: PLACOFLAM BA15 (PLACOPLATRE) pour un classement / *for a classification* E 120

Parement / *Facing*:

- Tôle en acier électrozingué / *Electro zinc plated steel* : 10/10 mm
- Fixation par adhésif double face / *Fixed by double sided adhesive tape*

Suspension et guidage / Hanging device and grooves

- Rail de guidage en acier / *Driving guide in steel*: respectivement / *Respectively* 9060, 9050, ou/or 9040 (MANTION) avec support de réglage / *with track bracket* : 9061,9051 ou/or 9041 (MANTION)
- Monture à galet en acier / *Steel pebble frame* : 9262 S ou/or SL, 9652 S ou/or SL, 9242 S
- Guide en partie basse/ *Bottom guide*: FT 27 (BOULLET)

Poids du vantail / <i>Mass of the leaf</i>	Rail / Rail	Monture à galet / <i>Steel pebble frame</i>	Support de rail / <i>Track bracket</i>	Raccord de rail / <i>Rail junction</i>
≤ 400 kg	9040	9242 S	9041	9041 M
≤ 900 kg	9050	9252 S ou / or SL	9051	9051 M
≤ 2000 kg	9060	9262 S ou / or SL	9061	9061 M

Chicanage / Set of baffles :

- En profil d'acier electro zingué d'épaisseur 20/10 mm / *Steel electro zinc plated profiles 20/10 mm*
- Joints / *Seals* : PALUSOL (ODICE)

Composition variable en fonction du positionnement : chicanage latéral arrière ou haut / *Variation of composition in regard of the positioning: Set of baffles lateral back or top.*

Butée de réception / Trip stop

- Profil en acier plié/ *Folded steel profile* : 60x123x100x26x10 mm (20/10)
- Promatect-H (PROMAT) épaisseur / *Thickness* : 20 mm, masse volumique / *Density* : 870 kg/m³
- Joint base graphite / *Graphite seal* : FLEXILODICE (ODICE)
- Joint / *Seal* : PALUSOL (ODICE)

OU/OR

- Profil en acier plié 20/10 mm / *Bended steel profile 20/10 mm* : 60x123x76x22x37 mm
- Promatect-H (PROMAT) épaisseur / *Thickness* : 20 mm, masse volumique / *Density* : 870 kg/m³
- Profil en tôle d'acier pliée / *Steel profile - folded plate* : 20/10 mm - 20x56x21 mm
- Joint / *Seal* : PALUSOL (ODICE)

Accessoires / Accessories:

- Module de tête / *Head module*: poignée cuvette / *bowl handle*

Jeux autorisé / Validated clearance:

Au seuil / <i>at the threshold</i>	20 mm
Au niveau du chicanage haut, entre chicane de porte et chicane murale / <i>At the level of the upper set of baffle, between the door baffle and the wall baffles</i>	11 mm
Au niveau du chicanage latéral arrière, entre chicane de porte et chicane murale / <i>At the level of the lateral back set of baffle, between the door baffle and the wall baffles</i>	11 mm
Recouvrement au niveau des chicanes latérales arrière / <i>Overlap at the level of lateral back baffles</i>	67,5 mm
Recouvrement au niveau des chicanes en partie haute / <i>Overlap at the level of the upper baffles</i>	63 mm
Recouvrement du vantail sur voile béton (côté butée de réception) / <i>Overlap of the leaf on the concrete wall (on the side of the trip stop)</i>	170 mm
Recouvrement du vantail sur voile béton (côté refoulement) / <i>Overlap of the leaf on the concrete wall (on the side of the push back)</i>	185/180 mm
Entre vantail et voile béton / <i>Between the leaf and the concrete wall</i>	45 mm

2. CLASSEMENT / CLASSIFICATION

E	I	t	C
E	I ₂	60	C0
E	I ₂	90	C0
E	-	120	C0

3. CHAMPS D'APPLICATION / FIELD OF APPLICATION

Variations dimensionnelles admissibles (dimensions hors tout du vantail) / *Approved variation in dimensions (overall dimensions of the leaf)*

Pour un classement EI₂ 90 et/ou E 120 avec les variantes de chicane murale et/ou butée de réception / *For a classification EI₂ 90 and/or E 120 with variation of sets of baffles and/or tripstop*

	Minimales/ <i>minimum</i>	Maximales/ <i>maximum</i>
Largeur / <i>width</i> (mm)	2675	5350
Hauteur / <i>height</i> (mm)	3128	4170

Pour un classement EI₂ 90 et/ou E 120 sans les variantes de chicane murale et/ou butée de réception, ou bien pour un classement EI₂ 60 avec ou sans les variantes de chicane murale et/ou butée de réception / *For a classification EI₂ 90 and/or E 120 without variation of sets of baffles and/or tripstop or for a classification EI₂ 60 with or without variation of sets of baffles and/or tripstop*

	Minimales/ <i>minimum</i>	Maximales/ <i>maximum</i>
Largeur / <i>width</i> (mm)	Illimitée	8025
Hauteur / <i>height</i> (mm)	Illimitée	6255
La surface totale du vantail ne doit pas dépasser 33,46 m ² / <i>The total area of the leaf must not exceed 33.46 m²</i>		

4. CONSTRUCTIONS SUPPORT AUTORISÉES / SUPPORTING CONSTRUCTION APPROVED

Montage dans un voile en béton armé de masse volumique ≥ 2200 kg/m³ et d'épaisseur ≥ 250 mm / *Mounted in a wall made of reinforced concrete with density ≥ 2200 kg/m³ and thickness ≥ 250 mm*

Certificat établi à Saint-Aubin le / *Certificate established at Saint-Aubin on* : **14/02/2020.**

Par délégation du Directeur technique Certification / *By delegation of the technical Certification director,*



Yannick LE TALLEC
Directrice Certification / *Certification director*