



## Renseignement technique AEAJ N° 30620

**Titulaire**  
puren gmbh  
Rengoldshauser Strasse 4  
88662 Überlingen  
Germany

**Fabricant**  
puren gmbh  
88662 Überlingen  
Germany

**Groupe** 122 - Plaques et nattes d'isolation thermique

**Produit** PUREN-PIR ALU

**Description** Plaques d'isolation thermique en mousse rigide de polyuréthane (PUR), revêtues des deux côtés avec une feuille alu ( $E \geq 0,037\text{mm}$ ),  $E \geq 60\text{mm}$ ,  $PS = 27\text{-}36\text{kg/m}^3$

**Utilisation** RF3 (cr)

**Documentation** FIW, München: Rapport d'essai 'HE-24-1302-07' (29.05.2024), Rapport d'essai 'HE-24-1142-06' (22.04.2024), Rapport de classification 'H.K-34/24' (29.05.2024); Hersteller: Déclaration des performances '14111.CPR.2020.10' (01.10.2020)

**Conditions d'essai** EN ISO 11925-2

**Appréciation** Classification E

**Durée de validité** 31.12.2029

**Date d'édition** 05.09.2024

**Remplace l'attestation du** 03.05.2019

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Konrad Häusler