

## VKF Brandschutzanwendung Nr. 26448

Gruppe 122	Wärmedämmplatten und -matten	
Gesuchsteller	Sirap Insulation S.r.l via Kennedy 54 25028 Verolanuova Italy	
Hersteller	Sirap Insulation S.r.l 25028 Verolanuova Italy	
Produkt	NEOSTIR	
Beschrieb	Hartschaumplatte aus EPS schwarz, RD=19kg/m3	
Anwendung	RF2 (cr)	
Unterlagen	Swissi Process Safety GmbH: Prüfbericht 'Nr. 919354-14-0522-01' (08.10.2014)	
Prüfbestimmungen	VKF	
Beurteilung	Brandkennziffer:	5.1
Gültigkeitsdauer	31.12.2020	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ausstelldatum	16.12.2015	
Ersetzt Anerkennung vom	-	

*M. Binz*

Michael Binz


*G. Rappo*

Gérald Rappo



**Attestation d'utilisation AEAI n° 26448**

Groupe 122	Plaques et nattes d'isolation thermique	
Requérant	Sirap Insulation S.r.l via Kennedy 54 25028 Verolanuova Italy	
Fabricant	Sirap Insulation S.r.l 25028 Verolanuova Italy	
Produit	NEOSTIR	
Description	Plaque en mousse dure EPS noir, PS=19kg/m <sup>3</sup>	
Utilisation	RF2 (cr)	
Documentation	Swissi Process Safety GmbH: Prüfbericht 'Nr. 919354-14-0522-01' (08.10.2014)	
Conditions d'essai	AEAI	
Appréciation	Indice d'Incendie:	5.1
Durée de validité	31.12.2020	
Date d'édition	16.12.2015	
Remplace l'attestation du	-	
	Organisme de reconnaissance des autorités cantonales de protection incendie	

  
Michael Binz

  
Gérald Rappo

