



Reconnaissance AEAJ N° 24205

Titulaire

Soprema AG
Härdlistrasse 1
8957 Spreitenbach
Schweiz

Fabricant

-

Groupe

107 - Membranes pare-vapeur, membranes de protection d'isolation, membranes de sous-toiture, membranes recouvrant les couches d'isolation

Produit

SERVAFLEX G4E FLAM FLAM

Description

Lé d'étanchéité en bitume polymère (SBS), PS=1183kg/m³, E=4.0mm

Utilisation

RF2 (cr)

Documentation

TÜV Süd Schweiz AG, Basel: Rapport d'essai '408299-23-0136-01' (19.04.2023)

Conditions d'essai

AEAJ

Appréciation

Indice d'Incendie 5.1

Durée de validité

31.12.2028

Date d'édition

07.09.2023

Remplace l'attestation du

04.07.2018

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Konrad Häusler