



VKF Technische Auskunft Nr. 30620

Inhaber /-in
puren gmbh
Rengoldshauser Strasse 4
88662 Überlingen
Germany

Hersteller /-in
puren gmbh
88662 Überlingen
Germany

Gruppe 122 - Wärmedämmplatten und -matten

Produkt PUREN-PIR ALU

Beschreibung Wärmedämmplatten aus Polyurethan-Hartschaum (PUR), beidseitig kaschiert mit Alu-Folie (D \geq 0,037mm), D \geq 60mm, RD=27-36kg/m³

Anwendung RF3 (cr)

Unterlagen FIW, München: Prüfbericht 'HE-24-1302-07' (29.05.2024), Prüfbericht 'HE-24-1142-06' (22.04.2024), Klassifizierungsbericht 'H.K-34/24' (29.05.2024); Hersteller: Leistungserklärung '14111.CPR.2020.10' (01.10.2020)

Prüfbestimmungen EN ISO 11925-2

Beurteilung Klassifizierung E

Gültigkeitsdauer 31.12.2029
Ausstellungsdatum 05.09.2024
Ersetzt Dokument vom 03.05.2019

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Konrad Häusler